ИНФОРМАЦИЯ
О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
В АВГУСТЕ 2026 ГОДА

В соответствии с графиком, согласованным с ТО «РОСПОТРЕБНАДЗОР» в г. Великие Луки, в августе 2026 года Центральной испытательной лабораторией МП «Водоканал» проводился контроль качества питьевой воды, подаваемой населению города.
По результатам контроля установлено:

- Качество воды в резервуарах питьевой воды водоочистных станций на поверхностном и подземном водозаборах проверялось ежедневно и соответствовало требованиям Санитарных правил и норм, предъявляемых к питьевой воде по микробиологическим и химическим показателям.
- 100 пробы питьевой воды были отобраны для проверки из водоразборных колонок и пожарных гидрантов . Выявлено 5 водоразборных колонок с несоответствующим качеством воды по адресам: ул.Запрудная, 8, ул.Совхозная – пр-д Совхозный, ул.Северная,18-20, ул Ломоносова, 8, пер.Новый, 5. Дезинфекция и промывка произведена не позднее 3 суток с даты выявления. После дезинфекции и промывки данной водоразборной колонки вода в ней соответствует норме.

- Извещаем, что МП «Водоканал» несет ответственность за качество воды, подаваемой до стенок домов. За качество воды во внутридомовых сетях МП «Водоканал» ответственности не несет.

Данные предоставил:

Начальник лаборатории МП «Водоканал» Константинова О.В.

Утверждаю

Директор МП «Водоканал» Шумайлов Е.В.