ИНФОРМАЦИЯ
О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
В ОКТЯБРЕ 2026 ГОДА

В соответствии с графиком, согласованным с ТО «РОСПОТРЕБНАДЗОР» в г. Великие Луки, в октябре 2026 года Центральной испытательной лабораторией МП «Водоканал» проводился контроль качества питьевой воды, подаваемой населению города.
По результатам контроля установлено:

- Качество воды в резервуарах питьевой воды водоочистных станций на поверхностном и подземном водозаборах проверялось ежедневно и соответствовало требованиям Санитарных правил и норм, предъявляемых к питьевой воде по микробиологическим и химическим показателям.
- 100 пробы питьевой воды были отобраны для проверки из водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Выявлено 4 водоразборных е колонки с несоответствующим качеством воды по адресам: ул.Тургенева, 90, ул.Партизанская – ул.Зенитная, пер.Новый,5, ул.Северная, 18-20. Дезинфекция и промывка произведена не позднее 3 суток с даты выявления. После дезинфекции и промывки данной водоразборной колонки вода в ней соответствует норме.
  3 пробы питьевой воды была отобрана для проверки по жалобам. Вода в ней по результатам проверки соответствует норме.
  Отобрано 3 пробы воды после ликвидации прорывов и утечек. Вода по результатам проверки соответствует норме.
- Извещаем, что МП «Водоканал» несет ответственность за качество воды, подаваемой до стенок домов. За качество воды во внутридомовых сетях МП «Водоканал» ответственности не несет.

Данные предоставил:

Начальник лаборатории МП «Водоканал» Константинова О.В.

Утверждаю

Директор МП «Водоканал» Шумайлов Е.В.