Информация об основных потребительских характеристиках питьевой воды
(в соответствии с ФЗ №416)
за 2 квартал 2026 года

Показатель, единица измерения	Норма по СанПиН 1.2.3685-21	Соответствие норме	Резервуар чистой воды поверхностного водоисточника ОСВ	Резервуар чистой воды подземного водоисточника ВОС	Разводящая сеть водопровода (водоразборные колонки)	**ИТОГО (колонки и резервуары)**
		Количество проб	3185	2399	536	6120
Мутность, ЕМФ	2,6 ЕМФ	Количество анализов соответствующих норме	88	62	21	171
		Количество анализов не соответствующих норме	3	0	3	6
Цветность, градус цветности	20 градусов цветности	Количество анализов соответствующих норме	42	62	20	124
		Количество анализов не соответствующих норме	49	0	4	53
Остаточный хлор общий, мг/дм^3	Не более 1,2 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	364	2184	306	2854
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	0	0
Остаточный хлор связанный, мг/дм^3	0,8 – 1,2 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	364	---	---	360
		Количество анализов не соответствующих норме	0	---	---	0
Остаточный хлор свободный, мг/дм^3	0,3 – 0,5 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	2184	---	---	2184
		Количество анализов не соответствующих норме	0	---	---	0
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	0, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	91	91	290	472
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	1	1
E.coli, КОЕ/100 мл	0, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	91	91	291	473
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	0	0

Начальник ЦИЛ Константинова О.В.

Главный инженер МП «Водоканал» Гордеев Н.В.