Информация об основных потребительских характеристиках питьевой воды
(в соответствии с ФЗ №416 и ФЗ№108)
за 3 квартал 2026 года

Показатель, единица измерения	Норма по СанПиН 1.2.3685-21	Соответствие норме	Резервуар чистой воды поверхностного водоисточника ОСВ	Резервуар чистой воды подземного водоисточника ВОС	Разводящая сеть водопровода (водоразборные колонки)	**ИТОГО (колонки и резервуары)**
		Количество проб	3219	2431	615	6265
Мутность, ЕМФ	2,6 ЕМФ	Количество анализов соответствующих норме	92	66	21	179
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	3	3
Цветность, градус цветности	20 градусов цветности	Количество анализов соответствующих норме	92	66	24	182
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	0	0
Остаточный хлор общий, мг/дм^3	Не более 1,2 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	368	2208	303	2879
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	0	0
Остаточный хлор связанный, мг/дм^3	0,8 – 1,2 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	368	---	---	368
		Количество анализов не соответствующих норме	0	---	---	0
Остаточный хлор свободный, мг/дм^3	0,3 – 0,5 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	2208	---	---	2208
		Количество анализов не соответствующих норме	0	---	---	0
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	0, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	91	91	280	462
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	14	14
E.coli, КОЕ/100 мл	0, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	91	91	280	462
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	14	14

Начальник ЦИЛ Константинова О.В.

Главный инженер МП «Водоканал» Гордеев Н.В.