Информация об очищенных (частично очищенных) сточных водах
(в соответствии с ФЗ №416)
за 2 квартал 2026 года

Показатель, единица измерения	Соответствие норме	Сброс очищенных сточных вод БОСК		Сброс промывных вод с фильтров ОСВ		Сброс промывных вод с фильтров ВОС		Сброс частично-очищенных сточных вод ОС по ул. Молодежная		**ИТОГО по всем сбросам**
	Количество проб	9		7		2		2		20
	Количество анализов	Норма	Количество анализов	Норма	Количество 1анализов	Норма	Количество анализов	Норма	Количество анализов	---
Взвешенные вещества, мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	10,25	5	3,0	0	10,25	1	10,25	0	6
	Количество анализов не соответствующих норме		4		1		0		1	6
БПК – полн, мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	3,0	4	3,0	1	3,0	0	3,0	0	4
	Количество анализов не соответствующих норме		5		0		1		1	7
Ион аммония (по азоту), мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	0,39	6	0,39	1	2,0	1	2,0	1	9
	Количество анализов не соответствующих норме		3		0		0		0	3
Нитрит-ион (по азоту), мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	0,019	3	0,02	1	3,3	1	3,3	1	6
	Количество анализов не соответствующих норме		6		0		0		0	6
Фосфат-ион (по фосфору), мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	0,2	3	0,2	1	0,2	1	0,2	0	5
	Количество анализов не соответствующих норме		6		0		0		1	7
Нефтепродукты, мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	0,05	9	0,05	0	---	---	0,3	1	10
	Количество анализов не соответствующих норме		0		1		---		0	1
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	500	0	500	1	500	1	500	0	2
	Количество анализов не соответствующих норме		9		0		0		1	10
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	100	0	100	1	100	1	100	0	2
	Количество анализов не соответствующих норме		9		0		0		1	10
Колифаги, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	10	3	---	---	---	---	10	0	3
	Количество анализов не соответствующих норме		6		---		---		1	6

Начальник ЦИЛ Константинова О.В.

Главный инженер МП «Водоканал» Гордеев Н.В.