

**Информация об основных потребительских характеристиках питьевой воды
(в соответствии с ФЗ №416)
за 4 квартал 2019 года**

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074- 01 | Соответствие норме | Резервуар чистой воды поверхностного водоисточника ОСВ | Резервуар чистой воды подземного водоисточника ВОС | Разводящая сеть водопровода (водоразборные колонки) | ИТОГО (колонки и резервуары) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Количество проб | 3036 | 2430 | 682 | |
| Мутность, ЕМФ | 2,6 (3,5)ЕМФ | Количество анализов соответствующих норме | 159 | 65 | 15 | 239 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 25 | 0 | 3 | 28 |
| Цветность, градус цветности | 20 (35) градусов цветности | Количество анализов соответствующих норме | 88 | 65 | 8 | 161 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 96 | 0 | 10 | 106 |
| Остаточный хлор общий, мг/дм ³ | Не более 1,2 мг/дм ³ | Количество анализов соответствующих норме | 368 | 2208 | 339 | 2915 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаточный хлор связанный, мг/дм ³ | 0,8 – 1,2 мг/дм ³ | Количество анализов соответствующих норме | 368 | --- | --- | 368 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 0 | --- | --- | 0 |
| Остаточный хлор свободный, мг/дм ³ | 0,3 – 0,5 мг/дм ³ | Количество анализов соответствующих норме | 2208 | --- | --- | 2208 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 0 | --- | --- | 0 |
| Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 0, КОЕ/100 мл | Количество анализов соответствующих норме | 92 | 92 | 311 | 495 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 0, КОЕ/100 мл | Количество анализов соответствующих норме | 92 | 92 | 311 | 495 |
| | | Количество анализов не соответствующих норме | 0 | 0 | 5 | 5 |

Начальник ЦИЛ

Константинова О.В.

Главный инженер МП «Водоканал»

Гордеев Н.В.