

**ИНФОРМАЦИЯ  
О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ  
В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА**

В соответствии с графиком, согласованным с ТО «РОСПОТРЕБНАДЗОР» в г. Великие Луки, в октябре 2021 года Центральной испытательной лабораторией МП «Водоканал» проводился контроль качества питьевой воды, подаваемой населению города.

По результатам контроля установлено:

- Качество воды в резервуарах питьевой воды водоочистных станций на поверхностном и подземном водозаборах проверялось ежедневно и соответствовало требованиям Санитарных правил и норм, предъявляемых к питьевой воде по микробиологическим и химическим показателям.
- 99 проб питьевой воды были отобраны для проверки из водоразборных колонок. Из них 2 пробы не соответствовали требованиям санитарных правил и норм – по ул. Индустриальная, 7 и ул.С.Ковалевской, 3.

Причинами загрязнения является нарушение населением правил благоустройства и санитарного содержания города.

После дезинфекции и промывки данных водоразборных колонок вода в ней соответствует нормам.

- Проверена 1 проба воды после ликвидации аварий на сетях водопровода. Проба соответствовала нормам.
- Извещаем, что МП «Водоканал» несет ответственность за качество воды, подаваемой до стенок домов. За качество воды во внутридомовых сетях МП «Водоканал» ответственности не несет.

Данные предоставил:

Начальник лаборатории МП «Водоканал»

Константинова О.В.

Утверждаю

Директор МП «Водоканал»

Шумайлов Е.В.