

**ИНФОРМАЦИЯ  
О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ  
В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА**

В соответствии с графиком, согласованным с ТО «РОСПОТРЕБНАДЗОР» в г. Великие Луки, в апреле 2022 года Центральной испытательной лабораторией МП «Водоканал» проводился контроль качества питьевой воды, подаваемой населению города.

По результатам контроля установлено:

- Качество воды в резервуарах питьевой воды водоочистных станций на поверхностном и подземном водозаборах проверялось ежедневно и соответствовало требованиям Санитарных правил и норм, предъявляемых к питьевой воде по микробиологическим и химическим показателям.
- 98 проб питьевой воды были отобраны для проверки из водоразборных колонок. Из них все пробы соответствовали требованиям санитарных правил и норм.
- Проверена 3 пробы воды после ликвидации аварий на сетях водопровода. Пробы соответствовали нормам.
- Извещаем, что МП «Водоканал» несет ответственность за качество воды, подаваемой до стенок домов. За качество воды во внутридомовых сетях МП «Водоканал» ответственности не несет.

Данные предоставил:

Начальник лаборатории МП «Водоканал»

Константинова О.В.

Утверждаю

Директор МП «Водоканал»

Шумайлов Е.В.